東亜合成株式会社　大分工場

令7-13-2　産業廃棄物の焼却施設（平成26年4月30日　第450号、F-8006）で処分した廃棄物及び維持管理記録

処分した廃棄物の種類及び数量（単位：t）	2026年4月	2026年5月	2026年6月	2026年7月	2026年8月	2026年9月	2026年10月	2026年11月	2026年12月	2027年1月	2027年2月	2027年3月
廃酸（特管）	27											

維持管理記録		管理値及び排出基準	2026年4月	2026年5月	2026年6月	2026年7月	2026年8月	2026年9月	2026年10月	2026年11月	2026年12月	2027年1月	2027年2月	2027年3月
焼却炉	燃焼ガス温度	800～1100℃	連続測定において異常値は有りません。											
焼却炉	排ガス中の一酸化炭素	自主管理値100ppm以下	連続測定において異常値は有りません。											
排ガス	採取位置		排ガス　煙突											
排ガス	採取日													
排ガス	測定結果を得られた日													
排ガス	ダイオキシン類濃度	5ngTEQ/m3N												
排ガス	NOx濃度	80ppm以下												
排ガス	SOx流量	2.2Nm3/h												
排ガス	ばいじん濃度	0.020g/Nm3												
排ガス	HCl濃度	700mg/Nm3												
煤塵除去実施日														

東亜合成株式会社　大分工場

令7-13-2　産業廃棄物の焼却施設（平成26年4月30日　第450号、F-8006）で処分した廃棄物及び維持管理記録

処分した廃棄物の種類及び数量（単位：t）	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
廃酸（特管）	125	656	721	617	505	439	574	682	643	531	316	0

維持管理記録		管理値及び排出基準	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
焼却炉	燃焼ガス温度	800～1100℃	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	停止中
焼却炉	排ガス中の一酸化炭素	自主管理値100ppm以下	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	停止中
排ガス	採取位置		排ガス　煙突											
排ガス	採取日			5月23日		7月29日		9月22日		11月21日		1月29日		
排ガス	測定結果を得られた日			5月23日		7月29日		9月22日		11月21日		1月29日		
排ガス	ダイオキシン類濃度	5ngTEQ/m3N		0		---		---		---		---		
排ガス	NOx濃度	80ppm以下		49.39		50.58		71.75		41.59		38.94		
排ガス	SOx流量	2.2Nm3/h		1.258		1.214		1.645		1.445		0.994		
排ガス	ばいじん濃度	0.020g/Nm3		0.003		0.003		0.003		0.002		0.002		
排ガス	HCl濃度	700mg/Nm3		---		＜230		---		---		＜230		
煤塵除去実施日														

東亜合成株式会社　大分工場

令7-13-2　産業廃棄物の焼却施設（平成26年4月30日　第450号、F-8006）で処分した廃棄物及び維持管理記録

処分した廃棄物の種類及び数量（単位：t）	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月
廃酸（特管）	178	716	750	729	500	470	716	756	700	500	429	269

維持管理記録		管理値及び排出基準	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月
焼却炉	燃焼ガス温度	800～1100℃	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。
	排ガス中の一酸化炭素	自主管理値100ppm以下	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。

排ガス														
	採取位置		排ガス　煙突											
	採取日			5月16日		7月25日		9月27日		11月12日		1月24日		3月7日
	測定結果を得られた日			5月16日		7月25日		9月27日		11月12日		1月24日		3月7日
	ダイオキシン類濃度	5ngTEQ/m3N		―		―		―		0.00000027		―		―
	NOx濃度	51ppm以下		24.27		24.64		19.44		27.16		20.82		43.39
	SOx流量	2.2Nm3/h		1.763		1.553		1.718		1.486		1.358		0.728
	ばいじん濃度	0.012g/Nm3		0.001		0.001		0.001		0.003		0.003		0.003
	HCl濃度	700mg/Nm3		―		―		＜230		―		＜230		―
煤塵除去実施日														

東亜合成株式会社　大分工場

令7-13-2　産業廃棄物の焼却施設（平成26年4月30日　第450号、F-8006）で処分した廃棄物及び維持管理記録

処分した廃棄物の種類及び数量（単位：t）	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
廃酸（特管）	183	744	729	669	527	487	546	728	692	607	446	0

維持管理記録		管理値及び排出基準	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
焼却炉	燃焼ガス温度	800～1100℃	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。
焼却炉	排ガス中の一酸化炭素	自主管理値100ppm以下	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。
排ガス	採取位置		排ガス　煙突											
排ガス	採取日			5月15日		7月20日		9月19日		11月13日		1月16日		
排ガス	測定結果を得られた日			5月15日		7月20日		9月19日		11月13日		1月16日		
排ガス	ダイオキシン類濃度	5ngTEQ/m3N		---		---		---		0.00000040		---		
排ガス	NOx濃度	51ppm以下		31.75		26.88		26.53		29.88		17.66		
排ガス	SOx流量	2.2Nm3/h		1.970		1.820		1.130		1.930		1.31		
排ガス	ばいじん濃度	0.012g/Nm3		0.002		0.002		0.002		0.002		0.001		
煤塵除去実施日														

東亜合成株式会社　大分工場

令7-13-2　産業廃棄物の焼却施設（平成26年4月30日　第450号、F-8006）で処分した廃棄物及び維持管理記録

処分した廃棄物の種類及び数量（単位：t）	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月
廃酸（特管）	249	775	823	825	722	537	690	775	619	575	514	100

維持管理記録		管理値及び排出基準	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月
焼却炉	燃焼ガス温度	800～1100℃	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。
焼却炉	排ガス中の一酸化炭素	自主管理値100ppm以下	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。	連続測定において異常値は有りません。
排ガス	採取位置		排ガス　煙突											
排ガス	採取日			5月17日		7月25日		9月28日		11月16日			2月9日	
排ガス	測定結果を得られた日			5月17日		7月25日		9月28日		11月16日			2月9日	
排ガス	ダイオキシン類濃度	5ngTEQ/m3N		---		---		---		0.000055			---	
排ガス	NOx濃度	51ppm以下		26.82		29.06		17.52		26.35			18.11	
排ガス	SOx流量	2.2Nm3/h		1.970		1.500		1.200		2.160			1.600	
排ガス	ばいじん濃度	0.012g/Nm3		0.004		0.005		0.005		0.001			0.001	
煤塵除去実施日														開放掃除無し